

20514  
ДСТУ ISO/IEC 17025

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА  
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ  
ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ  
ХВОРОБ  
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я  
УКРАЇНИ»

Випробувальна лабораторія  
вул. Щербаня, 6, м. Дніпро 49064  
тел. (056) 731-95-83, info@phc.dp.ua  
[www.dolc.dp.ua](http://www.dolc.dp.ua), ЄДРПОУ 38431598

## ПРОТОКОЛ

дослідження питомої активності будівельних матеріалів  
« 02 » серпня 2023р № 154

- 1. Найменування підприємства :** ТОВ « ЮДК »
- 2. Місце знаходження :** м. Дніпро, вул. Олександра Оцупа, 7Д
- 3. Найменування досліджуваної продукції :** Вироби стінові з ніздрюватого бетону
- 4. Мета дослідження :** визначення ефективної питомої активності природних радіонуклідів
- 5. Дата відбору зразків :** 24.07.2023
- 6. Дата проведення досліджень :** 28.07.2023
- 7. Лабораторний номер зразка :** № 657-666
- 8. Методи вимірювання :** гамма-спектрометричний згідно МР б/н 1993 «Определение активности естественных радионуклидов в объектах окружающей среды. Методическое пособие. Утвержденное МОЗ Украины, февраль 1993г.» ДГН 6.6.1-6.5.001-98 Норм радіаційної безпеки НРБУ-97.
- 9. Засоби вимірювання :** Спектрометр енергій гамма-випромінювання СЕГ - 001 «АКП-С» свідоцтво про калібрування UA01 №5884 від 24.09.2021  
(тип аналізатора, свідоцтво про держперевірку)
- 10. Додаткові відомості :** партія 24.07.23-5-1  
Згідно договору № 3725 від 26.07.2023





20514  
DSTU ISO/IEC 17025

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА  
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ  
ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА  
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ  
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я  
УКРАЇНИ»

Випробувальна лабораторія  
вул. Щербаня, 6, м. Дніпро 49064  
тел. (056) 731-95-83, info@phc.dp.ua  
[www.dolc.dp.ua](http://www.dolc.dp.ua), ЄДРПОУ № 38411598

**УЗГОДЖЕНО**  
Генеральний директор  
**Сергій ВАЛІЧУК**  
«03» серпня 2023р.

**РАДІАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ №37**

**« 03 » серпня 2023р**  
(дійсний на протязі року з дня видачі)\*

**Виданий: ТОВ «ЮДК»**

(найменування організації, яка здобуває і виробляє сировину і будматеріали)

**Узгоджено постачання споживачам продукції в таких об'ємах та якості :**

№ з/п	Номенклатура сировини і / або будматеріалів* обов'язкового радіаційного контролю (ОРК)	Об'єм використання у рік	Клас використання
1	2	3	4
1	Вироби стінові з ніздрюватого бетону	500 000 м <sup>3</sup>	1

**Клас використання продукції визначається із застосуванням методу :  
гамма-спектрометричний**

**Тип приладу : Спектрометр енергій гамма-випромінювання  
СЕГ-001 «АКП-С» - блок детектування БДЕГ-АКП-63**

**Дата проведення калібрування свідоцтво про калібрування UA01 №5884  
від 24.09.2021**


\*За умови проведення щомісячного радіаційного контролю продукції

\*\*Список асортименту наводиться підприємством, що добуває (виробляє) сировину та /або/ будівельні матеріали

**Заступник  
генерального директора**



**Вадим ЧАБАНЕНКО**



20514  
ДСТУ ISO/IEC 17025

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА  
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ  
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР  
КОНТРОЛЮ ТА  
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ  
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ  
ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

Випробувальна лабораторія  
вул. Щербаня, 6, м. Дніпро 49064  
тел. (056) 731-95-83, info@phc.dp.ua  
www.dolc.dp.ua ЄДРПОУ 38431598

**УЗГОДЖЕНО**  
Генеральний директор  
**Сергій ВАЛЬЧУК**  
«03 серпня 2023»

## П А С П О Р Т № 47

Радіаційної якості будівельного матеріалу  
(дійсний на протязі року з дня видачі)\*

**Виданий (кому) ТОВ «ЮДК»**  
(адреса)юридична: м. Дніпро, вул. Собінова, 1

**фактична : м. Дніпро, вул. Олександра Оцуца,7д**

**Наданий: ДЕРЖАВНОЮ УСТАНОВОЮ  
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА  
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я  
УКРАЇНИ»**

**Дата видачі: 03.08.2023р**

**Метод вимірювань: гамма-спектрометричний**

**Тип приладу : СЕГ-001 «АКП-С» - блок детектування БДЕГ-АКП-63**

(тип аналізатора)

**Дата проведення калібрування : свідоцтво про калібрування  
UA01 №5884 від 24.09.2021**

